

Nyomvonalas közmű egyeztetési nyilatkozat

A bemutatott tervek (vázlatok) alapján egyeztettük a(z)

Gyula, Vécsey - Schweidel utca útépitése

elnevezésű létesítményt, annak kivitelezéséhez az alábbiak szerint hozzájárulunk.

A tervezett létesítmény, valamint a kivitelezés közbeni munkálatok NKM Áramhálózati Kft. tulajdonú **közcélú villamos művet vagy annak biztonsági övezetét** * és/vagy NKM Áramszolgáltató Zrt. tulajdonú **közüvilágítási berendezést vagy annak biztonsági övezetét** *

⇒ érinti (pl. keresztez, párhuzamosan halad)*

⇒ nem érinti* (* a megfelelőket alá kell húzni)

Érintettség esetén, a hátoldalon található előírásokat kérjük figyelembe venni!

A tervezett létesítmény környezetében lévő középvezetű földkábelek, illetve miatt – a munkálatok	IGEN****
megkezdése előtt – legalább 8 nappal a szakfelügyelet megrendelése kötelező:	NEM****
A szakfelügyeletre vonatkozó megrendelés és időpont-egyeztetés a nyilatkozat hátoldalán megadott elérhetőségeken és rendelkezésre álló időpontokban lehetséges az NKM Áramhálózati Kft. Üzemeltetési Régiójában személyesen.	

(**** a megfelelő előírást be kell karikázni)

Az érintett hálózati berendezések szakági térképei vonatkozásában (***) a megfelelőt alá kell húzni)

adategyeztetés történt***
(geodéziától származó térképekkel)

adatszolgáltatás történt***

adatszolgáltatás nem történt***

Egyéb feltételek: A tervezett útépités nyomvonala érinti (keresztezés, párhuzamos haladás, erősen megközelíti) több 0,4kV-os földkábeleink nyomvonalát. Abban az esetben, ha a tervezett munkálatok érintik a földkábeleink földfelszín alatti biztonsági övezetét, földkábeleink nyomvonalát előzetesen kutatóárok készítésével be kell azonosítani, szükség esetén fel kell tární. Kábeleink közelében csak kézi földmunkavégzés engedélyezett, fokozott elővigyázatossággal. A tervezett útépités nyomvonalának végleges kijelölésénél kérjük a vonatkozó szabványok által előírt védőtávolságok biztosítását. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor az érintett földkábeleinket a teljes hosszán hasított védőcsővel szükséges bevédeni, amennyiben azok jelenleg még nincs védőcsőben. A tervezett új szilárd burkolatú út nyomvonalevezetésének az esetleg útban lévő oszlopaink áthelyezését szakági tervezővel megterveztetni, és az elkészült terveket az NKM Áramszolgáltató Zrt.-hez jóváhagyásra benyújtani szíveskedjenek. Oszlopaink és az útburkolat széle között az előírt védőtávolság, valamint a biztonságos munkavégzés érdekében kérjük a földfelszín feletti, illetve földfelszín alatti erősáramú berendezések biztonsági övezetére vonatkozó tilalmak, és korlátozások szigorú betartását.

Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet teljes terjedelmében megtalálható a www.nemzetikozmuvek.hu oldalon:

„Ha a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, föld alatti vezetékre (védőcső, védőborítás), vagy arra utaló nyomra bukkannak, a munkát azonnal fel kell függeszteni a vezetékek üzemeltetőjének megérkezéséig. A munka csak az üzemeltető engedélyével folytatható.” Bejelentés a 80/82-81-80 telefonszámon.

Békéscsaba, 2017. december hó 13 nap

NKM Áramszolgáltató Zrt. és/vagy az NKM Áramhálózati Kft. képviselőjében:

NKM Áramhálózati Kft.
724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.
Arószám: 13792679-2-06
7027

p.h.

Tárgyi nyilatkozat – a körülmények, jogszabályok és szabványok változatlanlaga esetén – a kiállításától számítva 1 évig érvényes.

Nagy Zoltán

Skumát István Csaba

<olvasható név>

<aláírás>

NKM Áramhálózati Kft.

<olvasható név>

<aláírás>

Földfelszín alatti erősáramú berendezések – pl. kábelek, tartószerkezetek alapozásai – vonatkozásában:

Az erősáramú kábelek 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerinti biztonsági övezetére vonatkozó előírásokat kérjük betartani.

A villamos művek biztonsági övezetében tilalmakat és korlátozásokat kell betartani, illetve a biztonsági övezeten kívül korlátozva vannak egyes tevékenységek. A teljesség igénye nélkül tájékoztatásul megadjuk a földben elhelyezett leggyakoribb vezetékünk biztonsági övezetének terjedelmére vonatkozó előírást:

"Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért függőleges síkokig terjed... 35kV-nál nem nagyobb feszültségen 1m."

Földkábelek biztonsági övezetében kizárólag kézi óvatos földmunka végezhető!

Az erősáramú szabadvezeték tartószerkezetének földalatti megközelítésénél kérjük figyelembe venni az MSZ 151-1:2000, az MSZ 151-4:1989, valamint az MSZ 7487/2-80 szabványok vonatkozó előírásait.

Földfelszín feletti erősáramú berendezések – pl. légvezetéki hálózatok, oszlopon kialakított transzformátor állomások – vonatkozásában:

Az erősáramú szabadvezeték keresztezése és megközelítése esetén kérjük figyelembe venni az MSZ 151-1:2000, az MSZ 151-8:2000, az MSZ 151-4:1989, valamint az MSZ 7487/3 szabványok vonatkozó előírásait. Az erősáramú szabadvezetékkel közös oszlopsoron kiépítendő hírközlő vezeték létesítése esetén, a fentiekben túl kérjük betartani az MSZ 2364 szabványok idevonatkozó előírásait is.

A légvezeték biztonsági övezete – szintén a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint – mindkét oldalon a nyugalomban lévő szélső vezetéktől vízszintesen és a nyomvonalára merőlegesen mért függőleges síkokig terjed.

Mértéke:	1kV-ig	1m,
	35kV-ig	5m,
	200kV-ig	13m.

A légvezeték biztonsági övezetében tilos minden olyan tevékenység, ami a földfelszíntől számított 4m-es magasságot meghaladja, ahol a mértékadó magasság a depónia, ember, eszköz, gép együttes magassága!

Amennyiben a szabványok által előírt távolságok csak az erősáramú berendezések átalakításával biztosíthatók, akkor az csak a berendezések tulajdonosai által meghatározott módon történhet! Tárgyi létesítmény kivitelezésének feltétele az erősáramú berendezés(ek) – sikeres műszaki átadás-átvétellel záruló – átalakítása! A konkrét műszaki és eljárásbéli feltételek megismerése céljából, kérjük írásban felkeresni közvilágítási berendezések esetén a NKM Áramszolgáltató Zrt.-t (6701 Szeged, Pf.: 88. vagy lovas.karoly@nkm.energy), míg közcélú villamosmű esetén az NKM Áramhálózati Kft.-t (6701 Szeged, Pf.: 88. vagy csi@nkmaramhalozat.hu).

A védőtávolságok figyelmen kívül hagyása miatt a kivitelezés során bekövetkező balesetért, valamint a bekövetkező összes (közvetlen és közvetett) kárért az építési engedély jogosultja a felelős. A kivitelezés során a közvilágítási berendezésben és/vagy a közcélú villamosműben, illetve a károkozással kapcsolatba hozható károkat az építési engedély jogosultja köteles megtéríteni!

NKM Áramhálózati Kft. nyomvonalas közmű-egyeztetésre és szakfelügyelet megrendeléséhez rendelkezésre álló időpontjai:

Régió	Cím	Telefonszám	Rendelkezésre álló időpontok
Baja	6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 6.	79/ 523-577	K és Cs: 8:00-15:00
Baja	6400 Kiskunhalas, Mátyás tér 2.	77/520-810	K és Cs: 8:00-15:00
Békéscsaba	5600 Békéscsaba, Gábor Áron utca 1.	66/524-400	H és Sz: 8.00-12.00
Szeged	6724 Szeged, Pulcz u. 42.	62/565-565	K és Sz: 8.00-12.00
Kecskemét	6000 Kecskemét, Szultán u. 2-4.	76/515-900	Csütörtök 8.00-14.00