



- Jelmagyarázat:**
- M: meglévő
É: építendő
- Építendő: NYCWY 4x10 mm² közvilágítási kábel
végig Ø63 mm FKKVS védőcsőben fektetve
Fektetési mélység: - 0,8 m
- Építendő: RS-6 beton porgetett kandeláber
KS-10-5 beton lámpakar
TECEO 24 LED 40W
- Építendő: Tervezett RS-6 porgetett beton kandeláber
KS-10-5 beton lámpakar
~~TECEO-1 1/18 LED 20W (Járda megvilágítása)~~
TECEO-2 1/24 LED 40W (Út megvilágítása)
- Építendő: 3m rúd földelés
Rf ≤ 10 Ω

Tárgy: Gyula, 9109/69, 9109/71, 9109/73, 9109/75 hrsz ingatlanok elektromos közművekkel való ellátásának, építési engedélyezési tervdokumentációja - I. ütem -			
Megrendelő: ERBO-PLAN MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ Kft. Iroda: H-5700 GYULA, Munkácsy M. utca 21. tel./fax.: +36 (66) 561-940; mobil: +36 30/9550-110 http://www.erbo-plan.hu	BERTA azonosító:	Tervező: Délvill Kft. 5650 Mezőberény, V. ker. 109. Lev. cím: 5600 Bekéscsaba, Pf.12. tervezes@deltvill.hu Tel/fax: 06-46-532-990	Munkaszám: DV-T16/336
	PST szám:		Rajzszám: T16/336/1.
	Démász Projektmenedzser:		Tervfázis: KIVITELI
Felelős tervező: Hornok Tamás EN-T-04-046-96 	Tervező, szerkesztő: Kozma Imre 	CAD feldolgozó: Pribojszki Gyöngyi 	Méretarány: M = 1:500 Dátum: 2018.02.

