


- Jelmagyarázat:**
- Hideg-, meleg-, cirk.-s vízvezeték térfalósított PE csővezeték toldóhüvelyes idomokkal, védőgegcsővel, hullámos csőfektetéssel aljzatba ill. falhoronyba szerelve, nyomáspróbával (Rehau Rautitan Stábil)
  - Hideg-, meleg-, cirk.-s vízvezeték, szabadon szerelve, rozsdamentes acélsővel, présfémcsatlakozásokkal
  - Szennyvíz vezeték, falhoronyba, aljzatba ill. földbe szerelve (épületen belül PE, épületen kívül kg-pvc)
  - HL-310 NPr /DN50 padlóösszefolyó, függőleges kimenettel, szigetelő gallérral
  - Wavin tisztító akna (PP), akna-fenekemmel, zölkterületi aknafedlappal, aknafal csővel

**MEGJEGYZÉS:**  
**Vezetékrendszerek szerelése gyártói alkalmazástechnológiai utasításai szerint.**  
 ALJZATBETONBAN ELHELYEZÉSRE KERÜLŐ KÖTÉST CSAK ERRE A CÉLRA MINŐSÍTETT VÉZETÉKRENDSZERREL SZABAD SZERELNI!!!  
 A vezetékrendszer szerelésére vonatkozó alkalmazástechnikai utasítást fokozottan be kell tartani!  
 Hőszigetelés: szabadon szerelt melegvízvezeték: Tubolit-DG-A, v=20mm  
 Szabadon szerelt hidegvíz vezeték: ArmaflexAC v=9mm.  
 Aljzatban, falhoronyba szerelt vízvezeték: Tubolit-S Plus, v=4mm

Vezeték rendszer	Vízvezeték méretek			
	DN12	DN15	DN20	DN25
Rozsdamentes cső (1.4521)	Ø15x1	Ø18x1	Ø22x1,2	Ø28x1,2
PE-X (Rehau Rautitan Stábil)	Ø16,2x2,6	Ø20x2,9	Ø25x3,7	Ø32x4,7



Ezen terv az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll!

Építető: Gyula Város Önkormányzata  
 5700 Gyula, Petőfi tér 3.

Létesítésmegnevezés: "ZÖLDKERESZT" házi gyermekorvosi rendelő és háziorvosi ügyelet ép.  
 5700 Gyula, Béke sugárút 39. hrsz: 4712

Rajz megnevezése: **Vizellátás, csatornázás alaprajz**

<b>Varga Roland</b> <b>r.u.</b> Építész, <b>0210 u. 07.sz.</b>	Tervező: kiviteli	Méretarány: M 1:50	Markázás:
Varga Roland G-04-0390 ép. gépész tervező	Rajzterület: 0,50m2	Datum: 2017.06.02.	Rajzok: GVCS-01