



JELMAGYARÁZAT

- Méretlen oldali kisfeszültségű betápláló kábel (Pontos kialakítás külön tervdok. szerint)
- Mért oldali kisfeszültségű betápláló földárkban elhelyezve (-0,7m)
- Gyengeáramú vezeték védőcsőbe húzva kaputelefon részére
- Erőátviteli vezeték, védőcsőbe húzva,
- Fel,- ill. leszálló vezeték, védőcső
- Tervezett FE jelű épület fölosztóberendezés
- Tervezett elszámolási fogyasztásmérő szekrény (Pontos kialakítást ELMŰ ZRT. tervdok. szerint)
- Kültéri motoroskapu gyári vezérlőszekrény
- Kaputelefon kültéri egység
- Elektromos kapu villogó lámpa gyári tartozék
- Elektromos kapu gyári tartózkész infra érzékelő
- Alacsony fénypontmagasságú dekoratív kültéri kandallóber. (Pontos kialakítást ELMŰ ZRT. tervdok. szerint) Típus: Eglo - ALORIA Kültéri álló - 93408
- Tervezett védőcső alépitmény, földárkban elfektetve eldugózva. (II. Ütem részére)
- Tervezett érintésvédelmi földelés Ø25mm/4m rúd

MEGJEGYZÉS

Névleges feszültség: 3x400/230V, 50Hz
 Érintésvédelmi mód: TN (nullázás)
 Helyiségek besorolása :
 Általában: - Száraz
 Külső berendezések: - Szabadtér

Szerelés:
 - Aljazatban: SYMALEN ELS típusú vastagfalú védőcsőbe húzott kábelszerű vezetékkel.
 - Földárkban: FXKV ill. SYMALEN ELS típusú vastagfalú védőcsőbe húzott kábelszerű vezetékkel

Ez a terv csak műszaki leírással együtt érvényes.
 A rajzon csak a kábely nyomvonal által érintett, és a rendelkezésre álló közműveket jelöltük.

engedélyt a telek tulajdonosától meg kell kérni!
 a megrendelőnek át kell adni!
 A kábel nyomvonalának teljes hosszában csak óvatos kézi földmunka alkalmazható!
 A közcélú hálózatokhoz történő csatlakozásokat kivételéskor a helyszínen egyeztetni szükséges (kábel TV, telefon stb.)
 A párhuzamosan haladó gyenge-, és erősáramú kábelhálózatok védőcsövek között min. 30cm védőtávolságot kell tartani (>5m)
 Az I. Ütem tervezési határa a tervlapon jelölt nyomvonalig terjed ki

Vonatkozó szabványok: MSZ 447
 MSZ 2364
 MSZ 1585:2009
 MSZ 7487
 MSZ 13207
 54/2014.(XII.5.) BM rendelet
 (Országos Tűzvédelmi Szabályzat)

<p>Kóródi-Felföldi Roland Villamos Szakági tervező 5600 Békéscsaba Lencsési út. 9.sz 1/4 Tel./Fax: 66 454-130, Mobil: (+36) 30/873-26-26 e-mail: korodi.f.roland@gmail.com</p>	Project Nr./Munkaszám:	EV-017/17
	Date/Dátum:	2017. június. 02
	KIVITELITERV	
	Projekt/Létesítmény: 5700 GYULA Béke sugárút 39.sz (Hrsz.:4712) "Zöldkereszti" házi gyermekorvosi rendelő és háziorvosi ügyelet	

Project/Létesítmény:
5700 GYULA Béke sugárút 39.sz
 (Hrsz.:4712)
 "Zöldkereszti" házi gyermekorvosi rendelő
 és háziorvosi ügyelet

Title/Tervrajz megnevezés:
 Külső kisfeszültségű kábelhálózatok
 villanszerelési nyomvonalterv