



MEGJEGYZÉS

A jelmagyarozatot lásd a Ge-05.sz. tervlapon.

- Helyiségek besorolása:
- Vör, Közlekedők, Vizesblokk – Általános helyiség, száraz, id.nedves
 - RenDELŐ, kezelő – Kezelő vizsgáló helyiség, száraz
 - Iroda, öltöző – Kiszolgáló helyiség, száraz
 - Raktár – Üzemi helyiség, poros
 - Udvar – Szabadtér

A külön nem jelölt szerelvények telepítési magassága:
 Informatikai csatlakozók: +0,4m
 TV csatlakozók: +2,1m

- Szerelés:
- Oldalfalban: vakolat alá helyezett vékonyfalú műanyag védőcsőben.
 - Aljzatban: SYMALEN ELS típusú vastagfalú, lépésálló műanyag védőcsőben.

A válaszfalak megvésésénél be kell tartani a falazóanyag alkalmazás technológiai útmutatójában meghatározott előírásokat.
 A párhuzamosan haladó gyenge és erősáramú kábelhálózatok, védőcsövek között min. 30cm védőtávolságot kell tartani (>5m)

A biztonságtechnikai és vagyonvédelmi hálózatok nyomvonaltervét külön tervdokumentáció tartalmazza.
 A gyengeáramú hálózatok közüzemi szolgáltatási hálózathoz történő csatlakoztatást kivitelezéskor egyeztetni szükséges.

Vonatkozó szabványok, Rendeletek: MSZ 2364
 MSZ HD 60364
 54/2014.(XII.5.) BM rendelet
 (Országos Tűzvédelmi Szabályzat)

<p>Kőrödi-Felföldi Roland Villamos Szakági tervező 5600 Békéscsaba Lencsési út. 9.sz 1/4 Tel./Fax: 66 454-130, Mobil: (+36) 30/873-26-26 e-mail: korodi.f.roland@gmail.com</p>		<p>Projekt Nr./Munkaszám: EV-017/17</p>
<p>Date/Dátum: 2017. június. 02</p>		<p>KIVITELITERV</p>
<p>Projekt/Létesítmény: 5700 GYULA Béke sugárút 39.sz (Hrsz.:4712) "Zöldkereszt" házi gyermekorvosi rendelő és házi orvosi ügyelet</p>		
<p>Title/Tervrajz megnevezés: Gyengeáramú hálózatok védőcsővezési nyomvonalterv</p>		
<p>Responsible designer/Felelős tervező: Kőrödi-F Roland V-T/04-634-2014</p>	<p>Scale/Méretarány: 1:50</p>	<p>Drawing Nr./Rajzsám: Ge-04</p>